

令和7年度 放射性物質測定結果書（5月実施）

試料名 (採取場所)	庄内町 立川水源地		
採取年月日	令和7年5月21日		
採取時刻	10時50分		
測定項目	測定の結果	単位	検出下限値
放射性セシウム（Cs-134）	不検出	Bq/L	0.77
放射性セシウム（Cs-137）	不検出	Bq/L	0.87

試料名 (採取場所)	庄内町 瀬場配水池		
採取年月日	令和7年5月21日		
採取時刻	10時46分		
測定項目	測定の結果	単位	検出下限値
放射性セシウム（Cs-134）	不検出	Bq/L	0.73
放射性セシウム（Cs-137）	不検出	Bq/L	0.69