水 質 検 査 結 果 書

JWWA-GLP086
水道GLP認定

検査書番号　I－0607111
発　行　日　令和6年7月29日

庄内町長　富樫　透　様

検査機関　登録番号第127号
山形県鶴岡市下清水字打越2番地の1
東北環境開発株式会社
代表取締役　大瀧　光典
検査部門管理者　渡邉　隼人

依頼のありました水質検査の結果を、下記のとおり報告いたします。

検査の対象	原水（PFOS及びPFOA）		採水時間		11時10分
採水年月日	令和6年7月10日		天候	前日	雨
採水地点	立川水源地			当日	雨
採水者	齋藤　慎也　（所属）　委託者				
気温	25.8　℃	検査期日	自	令和6年7月10日	
水温	16.2　℃		至	令和6年7月25日	

検査項目			検査結果	目標値	検査項目	検査結果	基準値
31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005　未満	0.00005 以下			
	以下余白						

備　考

検査方法：H15.10.10健水発第1010001号 厚生労働省健康局水道課長通知の別添4

受託年月日　令和6年7月1日